






# Flügelrad, elektrische Merkmale

|                      |                                  | <br>Typ 8034 | <br>Typ 8032 | <br>Typ 8039 | <br>Typ 8025 | <br>Typ 8035 |
|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Elektrische Merkmale |                                  |  |  |  |  |  |
| Grundfunktion        | Schalter                         |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Sensor                           |  |  | •  | •  | •  |
|                      | Anzeige                          | •  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Transmitter                      |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Dosiergerät                      |  |  |  | •  | •  |
| Ausgang              | Reed-Kont. (max. 0,8 A/50 W)     |  |  |  |  |  |
|                      | Transist. (max. 0,7 mA/30 VDC)   |  | •  | •  |  |  |
|                      | Relais (max. 3 A/250 VAC)        |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Pulsausgang (Rechteck)           |  |  | •  | •  | •  |
|                      | Pulsausgang (sinus d. Spule)     |  |  |  | •  | •  |
|                      | 4 – 20 mA                        |  | •  |  | •  | •  |
|                      | Profibus DP                      |  |  |  | •  | •  |
|                      | ASI Bus                          |  | •  |  |  |  |
| Versorgungsspannung  | ohne                             | •  |  |  |  |  |
|                      | Batterie                         | •  |  |  | •  | •  |
|                      | 10 – 36 VDC                      | •  | •  | •  | •  | •  |
|                      | 115/230 VAC                      |  |  |  | •  | •  |
| Ausstattung          | Display/Analoge Anzeige          | •  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Bargraph                         |  | •  | •  |  |  |
|                      | Folientastatur                   |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Totalisator                      |  |  |  | •  | •  |
|                      | Teach-in-Kalibration             |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Simulation                       |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Hysterese-Modus                  |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Fenster-Modus                    |  | •  | •  |  |  |
| Aufbau               | Kompaktgerät                     | •  | •  | •  | •  | •  |
|                      | Schaltschrankeinbau              | •  |  |  | •  |  |
|                      | Feldgerät                        | •  | •  |  | •  |  |
| Ausbaufähigkeit      | Stand alone                      | •  | •  | •  | •  | •  |
|                      | m. Bürkert Remote Elektroniken   |  |  | 8025 SE32  | •  |  |
|                      | an SPS o. and. ext. Elektroniken |  | •  | •  | •  | •  |
|                      | m. and. Bürkert Kleinelektron.   |  |  |  |  |  |